



СОГЛАСОВАНО
Председатель АОО ВОС
Ирина Борисова



УТВЕРЖДАЮ
Директор АОО ВОС
С.В. Черепанова

С.В. Черепанова
2016 г.

План

создания условий доступности краевого государственного казенного учреждения
«Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Источник финансирования, срок исполнения
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)				
1	Вход (входы) на территорию	Асфальт поврежден, неровности вызывают скопление водных дождевых потоков у входа в здание, нет направляющих плиток и рельефного покрытия для слепых	Ремонт асфальтового покрытия, укладка направляющих плиток	При наличии финансирования, 2017-2020 гг.
2	Автостоянка и парковка	Отсутствует знак стоянки автомобилей для инвалидов	Оборудование парковочного места у здания, установка знака	При наличии финансирования, 2017-2020 гг.
2. Входа (входов) в здание				
3	Лестница (наружная)	Нет обозначений первой и последней ступени марша контрастной окраской	Нанесение обозначений первой и последней ступени марша контрастной окраской	При наличии финансирования, 2018 г.
4	Входная площадка (перед дверью)	В плитках на крыльце широкие зазоры	Ремонт крыльца	Текущее финансирование, 2016 г.
5	Дверь (входная)	Отсутствует световой и звуковой маяк, не установлены плавные доводчики	Установка светового и звукового маяка, плавных доводчиков на входные двери	При наличии финансирования, 2018 - 2019 гг.
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
6	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Отсутствуют звуковые ориентиры	Установка звуковых ориентиров	При наличии финансирования, 2021 г.
7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Отсутствует мнемосхема	Изготовление и установка мнемосхемы	При наличии финансирования, 2020 г.

6. Системы информации на объекте				
8	Акустические средства	Отсутствует звуковое оповещение об услугах и мероприятиях в учреждении	Организация альтернативной формы информирования, в том числе визуальными средствами и приобретение телефонного аппарата с учетом потребностей инвалидов по слуху	При наличии финансирования, 2020-2025 гг.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) требуют ремонта дорожного покрытия и установки направляющей плитки к объекту и на перекрестке, установки звуковых, визуальных и тактильных ориентиров, а также дорожного знака «Слепые пешеходы», оснащение пешеходного перехода звуковым сигналом.